



# Certificat d'Essai

N°: C9444/17

**Demandeur** SPA MDM HASNAOUI  
SIDI BEL ABBES  
2200 - ALGERIE

**Élément constructif** Porte pivotante à vantail unique en bois (épaisseur vantail 45 mm)  
Fabricant: SPA MDM HASNAOUI

Référence: "PORTE COUPE-FEU"

**Essai/s** Essai selon **UNE-EN 1634-1:2016** "Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de cerramiento de huecos y ventanas practicables."

**Date essai/s** 14-Nov-2017

**Certificat des rapports** Rapport d'essai n° 9444/17 (émis par AFITI-LICOF le 30-Jan-18).  
Rapport de classement n° 9444/17-2 (émis par AFITI-LICOF le 30-Jan-18).

Résultats	Critère de Classement	Résultat
	Étanchéité au feu (E)	42 minutes
	Isolation thermique (I)	42 minutes

**Classement de la Résistance au Feu** **EI<sub>2</sub> 30**

Classement selon la norme EN 13501-2:2016 "Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación"

Arganda del Rey, 08 de marche de 2019

Signé: Mari Carmen Quintana  
Technicien  
Laboratoire de Résistance au Feu

Les résultats inclus dans ce certificat font référence uniquement et exclusivement aux échantillons testés, et non au produit en général.

Dans les rapports indiqués s'incluent les aspects importants de l'exécution et du déroulement de l'essai qui permet d'obtenir ce classement de la Résistance au Feu. Ce certificat devra s'utiliser avec l'ensemble des rapports dont il fait référence.

L'annulation ou la modification de ces rapports implique l'annulation ou la modification de ce présent rapport.